



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА**

367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58
367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д». Телефон: (8722) 51-70-98. 55-15-87 Факс: (8722) 51-70-98. 55-15-87
Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

Предписание № 393/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72»
Заведующей Магомедовой Калимат Аскеровне.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)
во исполнение распоряжения № 393 от 21 июня 2018 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Махачкалы по пожарному надзору Гитинов Р.М., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 25 июня 2018 г. по 29 июня 2018 г. проведена внеплановая / выездная проверка старшим инспектором Супьяновым М.С., на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72», расположенном (-ых) по адресу: г.Махачкала, ул. Акушинского 88, совместно с заведующей Магомедовой К. А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№. Препи сания	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты руководителю организации обеспечить исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	05.06.2019	
2	На объекте защиты руководителю организации организовать проведение проверки работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре не реже 1 раза в квартал.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	05.06.2019	
3	На объекте защиты руководителю организации не обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (планово-предупредительному ремонту) систем автоматических установок пожарной сигнализации и системы опо-	Правила противопожарного режима в РФ : п. 63	05.06.2019	

4	На объекте защиты руководителю организации не организовать проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 21	05.06.2019
5	На объекте защиты не допускать загромождение эвакуационных путей и выходов (выходов, проходов) различными материалами (шкафами).(2-я младшая группа "Б")	Правила противопожарного режима в РФ : п/п б) п. 36	05.06.2019
6	На объекте защиты не допускать эксплуатацию путей эвакуации с выступами, препятствующими свободной эвакуации людей. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.(Старшая группа "В")	Правила противопожарного режима в РФ : п/п а) п. 36. СП 1.13130-2009 п.4.3.4	05.06.2019
7	В помещениях групп расположения эвакуационных выходов выполнить рассредоточено	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СП 1.13130-2009 п.4.2.4	05.06.2019
8	В помещениях групп детского сада, предназначенных для одновременного пребывания более 10 чел., предусмотреть вторые эвакуационные выходы	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СНиП 21.01.97 п.6.12	05.06.2019
9	На путях эвакуации и в помещениях групп не применять покрытие пола (ковровые дорожки, деревянный пол) с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификат не представлен)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.150, таблица № 28, ст.4; СНиП 21.01.97 п.6.25	05.06.2019
10	На объекте защиты в здании система пожарной сигнализации обеспечить дублирование подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 7 ст. 83	05.06.2019
11	Наружные лестницы (лестница 3го типа), предназначенная для эвакуации людей со второго этажа здания привести в соответствии установлен-	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СП 1.13130-2009	05.06.2019

	ности, а именно: ширина марша лестницы менее 1,35м.	п.4.4.1		
12	Наружные лестницы (лестница 3го типа), предназначенная для эвакуации людей со второго этажа здания привести в соответствии установленными требованиями пожарной безопасности, а именно: ширина прогруппы не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СП 1.13130-2009 п.4.4.2	05.06.2019	
13	Наружные лестницы (лестница 3го типа), предназначенная для эвакуации людей со второго этажа здания привести в соответствии установленными требованиями пожарной безопасности, а именно: поручни и ограждения должна быть не менее 1,2 м, а в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть не менее 0,8 м.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СП 1.13130-2009 п.5.2.15	05.06.2019	
14	По периметру кровли здания детского сада установить металлические ограждения высотой не менее 0.6 метров в соответствие с ГОСТ 25772 ФЗ 3123	СНиП 21-01-97* п.8.11; Технический регламент ФЗ №123 от 22.07.2008 ст.4	05.06.2019	
15	В здании детского сада, в групповых ячейках, с эвакуационными выходами выполненными шириной менее 1,2 м. не допускать более 15 спальных мест (в групповых ячейках где прибывает более 15 человек ширина эвакуационного выхода должна быть не менее 1,2 метра)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СНиП 21.01.97 п. 6.16	05.06.2019	
16	На объекте хранить исполнительную документацию на автоматическую пожарную сигнализацию (не представлена в ходе проведения проверки)	п.61 Правила противопожарного режима в РФ	05.06.2019	
17	Проверять состояние наружного и внутреннего противопожарного водопровода не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта	п. 55 ППР РФ ППРФ № 390	05.06.2019	
18	На объекте защиты руководителю организации определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер (циклонов, фильтров, воздухопроводов) от горючих отходов с составлением соответствующего акта	Правила противопожарного режима в РФ п. 50	05.06.2019	

	корпуса расположенное кладовое помещение демонтировать	го режима в РФ п.23		
20	В здании детского сада двери выполнить открывающимися по направлению выхода из здания.(группах)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.3 СП 1.13130.2009 п.4.2.6.	05.06.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



(подпись)

«29» июня 2018 г. м.л.п.*

Старший инспектор

Супьянов М.С.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующая

Магомедова Калимат Аскеровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» июня 2018 г.

Пометка об отказе получения предписания для исполнения: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписание для исполнения направлено заказным письмом по почте с уведомлением _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575838

Владелец Магомедова Калимат Аскеровна

Действителен с 23.04.2021 по 23.04.2022